



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00209/21

Серия **RU** № **0230400**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 344033, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ВСЕСОЮЗНАЯ, ДОМ 71, ЛИТЕР ББ, ЭТАЖ 2. Основной государственный регистрационный номер: 1156196037910. Телефон: +78633332203. Адрес электронной почты: help@energycomfort.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЭНЕРГОКОМФОРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 344033, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ВСЕСОЮЗНАЯ, ДОМ 71, ЛИТЕР ББ, ЭТАЖ 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344033, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ВСЕСОЮЗНАЯ, ДОМ 71, ЛИТЕР ББ, ЭТАЖ 1. Основной государственный регистрационный номер: 1156196037910.

**ПРОДУКЦИЯ** Компонент прибора пожарного управления: шкаф управления установками водяного и пенного пожаротушения «Энергокомфорт», серии Hydro-F, выпускаемый по ТУ 26.30.50-001-27165159-2020 «Шкафы управления «Энергокомфорт» серии Hydro-F». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8537 10 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-027/02-2021 от 25.02.2021 года Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01), протокола ППБ-038/02-2021 от 20.02.2021 года Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 605-СС/01-2021 от 13.01.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условие хранения: температура окружающего воздуха: от -40 до +70°C, относительная влажность: не более 95%, конденсация не допускается.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 26.02.2021 **ПО** 25.02.2026  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна  
(Ф.И.О.)